

— 粤西天然气主干网项目管道
 — 深茂铁路
 — 县界
 — 乡镇界

说明:

1、阳江—江门干线全长169.38km, 管径813mm, 设计压力9.2MPa, 起于阳江分输站, 终于双水清管站, 全线新建阳江分输站、恩平分输站、红丰清管站、台山分输站4座站场, 毗邻建设双水清管站1座, 新建阀室9座。
 1) 江门市恩平市 (YJC段) 线路长度约28.59km, 设恩平分输站1座, 阀室2座。其中:
 (1) 大槐镇线路长度约10.82km, 设阀室1座, 恩平分输站1座;
 (2) 恩城街道线路长度约5.35km;
 (3) 东成镇线路长度约12.42km。设阀室1座。
 2、中央经线为111°, 坐标系为6°带坐标。
 3、此图供粤西天然气管网项目线路路由报批专用。

